

# 型式承認番号(昭和51年規格品)および届出番号一覧表

●同一グループ内の受信機及び、変流器は互換性がありますので組み合わせ可能です。

種別	グループ	テンパール型式	型式承認番号または届出番号	定格電圧	公称動作電流値	作動入力電圧	種別	型式承認年月日または適用変更年月日
受信機	A 屋外兼用貫通 グループ	EF-1 貫通	漏受 第53~3号	100/200V、50/60Hz	100、200、400、800mA	52mV		昭和53年2月8日
		EF-C 貫通100/200mA	漏受 第53~2号	100V、50/60Hz	100、200mA	52mV		昭和53年2月8日
		EF-C 貫通50/200mA	漏受 第53~4号	100V、50/60Hz	50、200mA	26mV		昭和53年2月8日
		EF-4	漏受 第53~3~2号	100/200V、50/60Hz	100、200、400、800mA	52mV		昭和56年3月31日
		EF-2	漏受 第53~2~2号	100/200V、50/60Hz	100、200mA	52mV		昭和56年3月31日
		EF-2	漏受 第53~4~1号	100/200V、50/60Hz	50、200mA	26mV		昭和56年3月31日
		EF-K	漏受 第53~3~4号	100/200V、50/60Hz	100、200、400、800mA	52mV		昭和56年3月31日
		EF-MD	漏受 第56~4号	100/200V、50/60Hz	50、100、200、400、800mA	26mV	集合型10回路	昭和56年9月10日
		EF-2	漏受 第53~2~4号	100/200V、50/60Hz	100、200mA	52mV		昭和58年7月28日
		EF-B	漏受 第60~6号	100/200V、50/60Hz	200、800mA	104mV		昭和60年9月3日
		EF-BN	漏受 第60~6~1号	100/200V、50/60Hz	200、800mA	104mV		平成5年2月18日
		EF-4W	漏受 第60~3号	100/200V、50/60Hz	100、200、400、800mA	52mV	集合型2回路	昭和60年9月3日
		EF-2	漏受 第60~5~5号	100/200V、50/60Hz	100、200mA	52mV		平成7年2月20日
		EF-4	漏受 第60~5~4号	100/200V、50/60Hz	100、200、400、800mA	52mV		平成7年2月20日
		EF-4WA	漏受 第7~2号	100/200V、50/60Hz	100、200、400、800mA	52mV	集合型2回路	平成7年10月24日
		EF-KA	漏受 第7~3号	100/200V、50/60Hz	100、200、400、800mA	52mV		平成7年10月24日
		EF-KWA	漏受 第7~4号	100/200V、50/60Hz	100、200、400、800mA	52mV	集合型2回路	平成7年10月24日
		EF-4A	漏受 第7~1号	100/200V、50/60Hz	100、200、400、800mA	52mV		平成7年10月24日
		EF-KA	漏受 第7~3~1号	100/200V、50/60Hz	100、200、400、800mA	52mV		平成8年3月15日
		EF-KWA	漏受 第7~4~1号	100/200V、50/60Hz	100、200、400、800mA	52mV	集合型2回路	平成8年3月15日
		EF-MDA	漏受 第56~4~1号	100/200V、50/60Hz	50、100、200、400、800mA	26mV	集合型10回路	平成8年11月21日
		EF-MDA	漏受 第56~4~2号	100/200V、50/60Hz	50、100、200、400、800mA	26mV	集合型10回路	平成9年3月28日
		EF-4A	漏受 第17~2号	100/200V、50/60Hz	100、200、400、800mA	52mV		平成17年11月4日
		EF-4WA	漏受 第17~1号	100/200V、50/60Hz	100、200、400、800mA	52mV	集合型2回路	平成17年11月4日
		EF-KWA	漏受 第17~1~1号	100/200V、50/60Hz	100、200、400、800mA	52mV	集合型2回路	平成18年2月13日
		EF-KA	漏受 第17~2~1号	100/200V、50/60Hz	100、200、400、800mA	52mV		平成18年2月13日
		EF-4A	E040801A	100/200V、50/60Hz	100、200、400、800mA	52mV		平成26年4月1日
		EF-4WA	E040802A	100/200V、50/60Hz	100、200、400、800mA	52mV	集合型2回路	平成26年4月1日
		EF-KA	E040803A	100/200V、50/60Hz	100、200、400、800mA	52mV		平成26年4月1日
		EF-KWA	E040804A	100/200V、50/60Hz	100、200、400、800mA	52mV	集合型2回路	平成26年4月1日
	EF-5	E040805A	100/200V、50/60Hz	100、200、400、800、1000mA	52mV		令和2年7月22日	
	EF-5W	E040806A	100/200V、50/60Hz	100、200、400、800、1000mA	52mV	集合型2回路	令和2年7月22日	
	B 屋内分割 グループ	EF-1N 屋内分割	漏受 第53~3~1号	100/200V、50/60Hz	100、200、400、800mA	50mV		昭和54年4月16日
		EF-CN 屋内分割	漏受 第53~2~1号	100V、50/60Hz	100、200mA	50mV		昭和54年4月16日
		EF-2N	漏受 第53~2~3号	100/200V、50/60Hz	100、200mA	50mV		昭和56年3月31日
		EF-4N	漏受 第53~3~3号	100/200V、50/60Hz	100、200、400、800mA	50mV		昭和56年3月31日
		EF-KN	漏受 第53~3~5号	100/200V、50/60Hz	100、200、400、800mA	50mV		昭和59年6月20日
		EF-BN	漏受 第60~5号	100/200V、50/60Hz	200、800mA	100mV		昭和60年9月3日
		EF-4WN	漏受 第60~4号	100/200V、50/60Hz	100、200、400、800mA	50mV		昭和60年9月3日
		EF-BN	漏受 第60~5~1号	100/200V、50/60Hz	200、800mA	100mV		平成1年4月15日
		EF-4WN	漏受 第60~4~1号	100/200V、50/60Hz	100、200、400、800mA	50mV		平成1年6月6日
		EF-4N	漏受 第60~5~3号	100/200V、50/60Hz	100、200、400、800mA	50mV		平成7年2月20日
		EF-4WNA	漏受 第7~2~1号	100/200V、50/60Hz	100、200、400、800mA	50mV	集合型2回路	平成8年3月15日
		EF-4NA	漏受 第7~1~1号	100/200V、50/60Hz	100、200、400、800mA	50mV		平成8年3月15日
		EF-4WNA	漏受 第17~1~2号	100/200V、50/60Hz	100、200、400、800mA	50mV	集合型2回路	平成18年3月22日
		EF-4NA	漏受 第17~2~2号	100/200V、50/60Hz	100、200、400、800mA	50mV		平成18年3月22日
		EF-4NA	E040701A	100/200V、50/60Hz	100、200、400、800mA	50mV		平成26年4月1日
		EF-4WNA	E040702A	100/200V、50/60Hz	100、200、400、800mA	50mV	集合型2回路	平成26年4月1日
		EF-5N	E040703A	100/200V、50/60Hz	100、200、400、800、1000mA	50mV		令和2年7月22日
		EF-5WN	E040704A	100/200V、50/60Hz	100、200、400、800、1000mA	50mV	集合型2回路	令和2年7月22日
C 屋外兼用分割 グループ		EF-2M	漏受 第53~2~5号	100/200V、50/60Hz	100、200mA	74mV		昭和61年10月27日
		EF-2M	漏受 第60~5~2号	100/200V、50/60Hz	100、200mA	74mV		平成7年2月20日
	EF-4WA	漏受 第7~1~2号	100/200V、50/60Hz	100、200、400、800mA	74mV		平成8年3月15日	
	EF-4WMA	漏受 第7~2~2号	100/200V、50/60Hz	100、200、400、800mA	74mV	集合型2回路	平成8年3月15日	
	EF-4WMA	漏受 第17~1~3号	100/200V、50/60Hz	100、200、400、800mA	74mV	集合型2回路	平成18年3月22日	
	EF-4MA	漏受 第17~2~3号	100/200V、50/60Hz	100、200、400、800mA	74mV		平成18年3月22日	
	EF-4MA	E040901A	100/200V、50/60Hz	100、200、400、800mA	74mV		平成26年4月1日	
	EF-4WMA	E040902A	100/200V、50/60Hz	100、200、400、800mA	74mV	集合型2回路	平成26年4月1日	
	EF-5M	E040903A	100/200V、50/60Hz	100、200、400、800、1000mA	74mV		令和2年7月22日	
	EF-5WM	E040904A	100/200V、50/60Hz	100、200、400、800、1000mA	74mV	集合型2回路	令和2年7月22日	

種別	グループ	テンパール型式	型式承認番号または届出番号	定格電圧、定格電流	設計出力電圧	屋内/屋外	貫通/分割	型式承認年月日または適用変更年月日
変流器	A	S-40	漏変 第53~6号	600V200A、50/60Hz 単/3相	26mV/50mA	屋内	貫通形	昭和53年2月8日
		B-30	漏変 第53~5号	600V100A、50/60Hz 単/3相	26mV/50mA	屋外※	貫通形	昭和53年2月8日
		B-26	漏変 第53~3号	600V100A、50/60Hz 単/3相	26mV/50mA	屋外※	貫通形	昭和53年2月8日
		B-40	漏変 第53~4号	600V200A、50/60Hz 単/3相	26mV/50mA	屋外※	貫通形	昭和53年2月8日
		S-55	漏変 第53~7号	600V400A、50/60Hz 単/3相	26mV/50mA	屋内	貫通形	昭和53年2月8日
		S-68	漏変 第53~8号	600V600A、50/60Hz 単/3相	26mV/50mA	屋内	貫通形	昭和53年2月8日
		S-30	漏変 第54~6号	600V100A、50/60Hz 単/3相	26mV/50mA	屋内	貫通形	昭和54年4月24日
		B-30	漏変 第56~4号	600V100A、50/60Hz 単/3相	26mV/50mA	屋外※	貫通形	昭和56年9月10日
		B-30	漏変 第58~1号	600V100A、50/60Hz 単/3相	26mV/50mA	屋外※	貫通形	昭和58年8月19日
		S-20	漏変 第12~1号	600V50A、50/60Hz 単/3相	26mV/50mA	屋内	貫通形	平成12年7月11日
		B-30	Z040201A	600V100A、50/60Hz 単/3相	26mV/50mA	屋外※	貫通形	平成26年4月1日
		B-40	Z040207A	600V200A、50/60Hz 単/3相	26mV/50mA	屋外※	貫通形	平成26年4月23日
		S-20	Z040203A	600V50A、50/60Hz 単/3相	26mV/50mA	屋内	貫通形	平成26年4月1日
		S-30	Z040204A	600V100A、50/60Hz 単/3相	26mV/50mA	屋内	貫通形	平成26年4月1日
		S-55	Z040205A	600V400A、50/60Hz 単/3相	26mV/50mA	屋内	貫通形	平成26年4月1日
	S-68	Z040206A	600V600A、50/60Hz 単/3相	26mV/50mA	屋内	貫通形	平成26年4月1日	
	B	N-30	漏変 第54~4号	600V100A、50/60Hz 単/3相	50mV/100mA	屋内	分割形	昭和54年4月16日
		N-65	漏変 第54~4~1号	600V400A、50/60Hz 単/3相	50mV/100mA	屋内	分割形	昭和57年11月19日
		N-45	漏変 第54~4~2号	600V200A、50/60Hz 単/3相	50mV/100mA	屋内	分割形	昭和57年11月19日
		N-30A	漏変 第22~1号	600V100A、50/60Hz 単/3相	50mV/100mA	屋内	分割形	平成22年3月16日
		N-65A	漏変 第22~3号	600V400A、50/60Hz 単/3相	50mV/100mA	屋内	分割形	平成22年3月16日
		N-45A	漏変 第22~2号	600V200A、50/60Hz 単/3相	50mV/100mA	屋内	分割形	平成22年3月16日
		N-30A	Z040901A	600V100A、50/60Hz 単/3相	50mV/100mV	屋内	分割形	平成26年4月1日
		N-45A	Z040902A	600V200A、50/60Hz 単/3相	50mV/100mV	屋内	分割形	平成26年4月1日
		N-65A	Z040903A	600V400A、50/60Hz 単/3相	50mV/100mV	屋内	分割形	平成26年4月1日
		C	M-36	漏変 第61~1号	600V150A、50/60Hz 単/3相	74mV/100mA	屋外※	分割形
	M-36		Z041001A	600V150A、50/60Hz 単/3相	74mV/100mA	屋外※	分割形	平成26年4月1日

※屋外兼用変流器は屋内でも使用可能です。